



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

| | |
|----------------------------|---|
| Název veřejné zakázky: | Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce |
| Adresa profilu zadavatele: | https://ezak.tendera.cz/profile_display_886.html |
| Identifikace projektu | Podpora rozvoje regionu 2019+, podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova, poř. číslo projektu: 105216 |

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Název zadavatele: | Obec Mladý Smolivec |
| Sídlo zadavatele: | Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk |
| Zastoupen: | Ing. Eva Kubová, starostka |
| IČO: | 002 56 935 |
| DIČ: | CZ00256935 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Osoba zastupující zadavatele: | TENDERA partners, s.r.o. |
| Sídlo: | č.p. 424, 664 67 Syrovice |
| Kontaktní místo: | Jánská 448/10, 602 00 Brno |
| IČO: | 08668477 |
| DIČ: | CZ08668477 |
| Kontaktní osoba: | Ing. Roman Bielak |
| Telefon: | + 420 731 193 745 |
| E-mail: | bielak@tendera.cz |
| Identifikátor datové schránky: | he9gwrw |

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 19. 3. 2020 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Prosím o dodatečnou informaci k zakázce „**Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství**“.

Ve výkazech výměr jsou položky, které nejsou uvedeny v technické zprávě ani v situaci. Bude doplněno? Minimálně označení v situaci?

Obecní úřad:



| | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|
| 31 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 150,000 |
| 33 | K | 572241122 | Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km | m2 | 100,000 |

Zdravotní středisko:

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|
| 30 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 150,000 |
| 32 | K | 572241122 | Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km | m2 | 100,000 |

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

U obou objektů bylo při podrobné prohlídce zjištěno, že na dvou místech je propadlá komunikace a bylo rozhodnuto o lokálním celkovém vybrání konstrukce komunikace vč. podkladních vrstev – v obou případech cca 150 m2. V těchto lokálních místech bude nová konstrukce vč. ACP 16 tl. 70 mm, MZK tl. 150 m a ŠD tl. 150 mm + kryt.

Vyspravení výtluků bylo u obou objektů odhadnuto dle ČSN v hodnotě cca 10 % celkové plochy, tudíž 100 m2.

Dotaz č. 2:

Nezdá se mi shodná výměra m2 u všech položek týkajících se asfaltových povrchů v objektech OU a ZS. Opravdu je v obou objektů stejná výměra?

OU :

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-----------|
| 31 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 150,000 |
| 32 | K | 572141111 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm | m2 | 1 100,000 |
| 33 | K | 572241122 | Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km | m2 | 100,000 |
| 36 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1 100,000 |

ZS:

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|
| 30 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 150,000 |
|----|---|-----------|--|----|---------|

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------------|
| 31 | K | 572141111 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm | m2 | 1 100,000 |
| 32 | K | 572241122 | Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km | m2 | 100,000 |
| 35 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1 100,000 |

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Ano, hodnota dotčených asfaltobetonových ploch je u obou objektů shodná.

V Brně dne 23. 3. 2020

Za zadavatele – Obec Mladý Smolivec:

Ing. Roman Bielak

TENDERA partners, s.r.o.

Na základě plné moci